



# Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Ostrołęka dn. 11.04.2024r

## ZMIANA W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** postępowanie na „Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na dachu boksów magazynowych Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Komunalnej 8 o mocy nie mniejszej niż 48,5 kWp i nie większej niż 50 kWp”

Zamawiający informuje iż w Załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 1. Ppk 1) b –  
BYŁO:

*Moc modułu: min. 450 Wp*

**WINNO BYĆ:**

**Moc modułu: min. 465 Wp – tolerancja wyłącznie dodatnia**

BYŁO:

*Certyfikaty IEC 61215, IEC 61730 lub równoważne*

**WINNO BYĆ:**

**Wykonanie modułu zgodnie z normami IEC 61215:2021 oraz IEC 61730:2018 potwierdzone certyfikatem akredytowanego laboratorium**

BYŁO:

Gwarancja na uzysk paneli (deklarowana gwarancja mocy powyżej 81% pierwotnej po 20 latach – minimum)

**WINNO BYĆ:**

**Gwarancja na uzysk paneli (deklarowana gwarancja mocy powyżej 81% pierwotnej po 20 latach – minimum) – potwierdzone CERTYFIKATEM PRODUCENTA**

BYŁO:

*Panele fotowoltaiczne muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej*

**WINNO BYĆ:**

**Panele fotowoltaiczne muszą być fabrycznie nowe, objęte gwarancją i serwisem na terenie Unii Europejskiej**

Ostrołęckie TBS Sp. z o.o.  
ul. B. Joselewicza 1  
07-410 Ostrołęka

NIP: 758 15 69 833  
KRS: 0000052950  
REGON: 550055819

tel.: 29 765 05 00  
fax: 29 76 50 504  
e-mail: poczta@otbs.com.pl

Kapitał zakładowy: 39 736 500 zł  
www.otbs.com.pl

**DODATKOWE WYMAGANIA DLA INSTALACJI:**

Odporność na amoniak potwierdzone certyfikatem akredytowanego laboratorium (wg normy IEC 62716:2013 lub równoważnej)

Temperaturowy współczynnik mocy nie gorszy niż  $-0,325 \text{ \%}/^{\circ}\text{C}$  (zakres  $-0,325$  do  $0$ ) potwierdzone raportem z badań akredytowanego laboratorium

Naniesiona powłoka typu nano na szkło na etapie produkcji modułów fotowoltaicznych umożliwiającą łatwiejsze samooczyszczanie potwierdzone oświadczeniem producenta

POZOSTAŁE ZAPISY NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

**W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ W OPZ TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE WYDŁUŻONY DO DNIA:  
29.04.2024r DO GODZINY 10:00**

PREZES ZARZĄDU  
Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o.  
*Grzegorz Głazewski*