

PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż w szachtach fabrycznie nowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych w Ostrołęce w poniżej wskazanych lokalizacjach:

- 1) Ul. Bohaterów Warszawy 35: zimna woda: 24 szt., ciepła woda 24 szt.
- 2) Ul. Bohaterów Warszawy 35: zimna woda: 25 szt., ciepła woda 25 szt. + 1 sztuka zimna woda (3/4")
- 3) Al. Jana Pawła II 119: zimna woda: 90 szt., ciepła woda 89 szt.
- 4) Al. Jana Pawła II 136: zimna woda: 33 szt., ciepła woda 33 szt.
- 5) Al. Jana Pawła II 138: zimna woda: 32 szt., ciepła woda 32 szt.

Bezpłatny i zdalny dostęp do wyników odczytu wodomierzy.

2. Rodzaj nowych wodomierzy:

Klasa metrologiczna lub dynamika (R) na zimną i ciepłą wodę o współczynniku $R \geq 100$ przy montażu w pozycji poziomej, przy montażu w pozycji pionowej klasa $R \geq 50$,

3. Zakres zamówienia

Dostawa i montaż fabrycznie nowych, posiadających legalizację pierwotną wodomierzy od roku 2026 oraz zapewnienie bezpłatnego dostępu do platformy on-line z wynikami odczytów zainstalowanych wodomierzy. W szczególności:

- a) Demontaż i utylizacja istniejących wodomierzy mieszkaniowych zimnej i ciepłej wody.
- b) Dostawa i montaż fabrycznie nowych, posiadających legalizację pierwotną wodomierzy od roku 2026.
- c) Oplombowanie zainstalowanych nowych wodomierzy mieszkaniowych.
- d) Sporządzenie protokołu wymiany.
- e) Wykonawca ma dokonać odczytu kontrolnego wodomierzy (aktywacji).
- f) Udostępnienie dostępu do platformy z wynikami odczytu, zaimplementowanie list z zainstalowanymi wodomierzami oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego z korzystania z platformy.

4. Charakterystyka i wymagania dotyczące wodomierzy:

- wodomierze jednostrumieniowe, suchobieżne o średnicy DN15;
- cechę legalizacyjną od roku 2026,
- odporne na działanie pola magnetycznego;
- montaż w pozycji poziomej i pionowej;

- możliwość bezpośredniego odczytu wskazań zużycia wody z wodomierza bez użycia dodatkowych narzędzi/urządzeń
- zdalna i automatyczna transmisja danych do dedykowanego portalu/platfomy internetowej
- muszą być dopuszczone do stosowania przez jednostki certyfikujące oraz posiadać znak B lub CE;
- muszą posiadać atest higieniczny PZH;
- zgodny z dyrektywą MID;
- gwarancja minimum 5 lat

5. Wymagania dotyczące portalu/platfomy internetowej

- prezentacja danych z odczytów zainstalowanych wodomierzy przyporządkowanych do konkretnych lokali wg wskazanych budynków
- prezentacja danych z odczytów bieżących i historycznych od dnia zamontowania
- możliwość importu danych do pliku obsługiwanego w formacie Excel
- sygnalizacja anomalii: m.in. ponadnormatywne zużycie wody, brak komunikacji itp.
- bezpłatny i Nielimitowany dostęp do odczytów nie krócej niż do dnia 30 stycznia 2032r

6. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, które zostaną stwierdzone protokolarnie, zostanie ustalone wynagrodzenie dodatkowe.

7. W przypadku konieczności wymiany zaworu odcinającego dopływ wody do lokalu, wykonawca jest zobowiązany poinformować OTBS oraz dokonać wymiany za kwotę podaną w ofercie.

8. Termin realizacji – do 20 maja 2026r