PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO



Rzędna terenu [m] n.p.m		95,79	95,89
Rzędna dna kanału [m] n.p.m		93,89	94,03
Zagłębienie dna kanału [m]		1,90	1,86
Średnica [mm] i spadki		PE100 SDR17 PN 10 DN 63x3,8mm	
Długości i odległości [m]		0,0	8,00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW		
1	Przejście szczelne	2 szt.
2	Złączka POLYRAC DN 63/50	1 szt.
3	Zawór kulowy DN 50	1 szt.
4	Śrubunek wodomierza DN 40	2 szt.
5	Wodomierz WS 10,0 DN 40	1 szt.
6	Zawór kulowy DN 50 z kurkiem spust.	1 szt.
7	Zawór antyskażeniowy DN 50, EA 251	1 szt.

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: MULTI - KOM Andrzej Nakielski ul. 6-go Września 12, 07-409 Ostrołęka		FAZA OPRACOWANIA P.B.
ZAMAWIAJĄCY: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka		Rysunek nr 9 SKALA: x-1:50, y-1:100
NAZWA INWESTYCJI: Remont inst. sanit. w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej		
ADRES: 07-410 Ostrołęka, ul. Gocłowskiego 7, dz. nr 40300/1, 40300/4		
NAZWA RYSUNKU: Profil podłużny przyłącza wodociągowego		
OPRACOWAŁ:	PODPIS:	NR UPRAWNIEŃ:
mgr inż. Tomasz Tymiński		MAZ/0266/PWOS/10
Data opracowania	kwiecień 2014 rok	